

**VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI A GAS COMBUSTIBILE PER USO  
PER USO DOMESTICO, PREESISTENTI ALLA DATA DEL 13 MARZO 1990<sup>o</sup>).  
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI**

Il sottoscritto.....

Titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale).....

Operante nel settore ..... con sede in via .....

n°..... Comune..... (prov.)..... tel .....

P. IVA .....

iscritta nel registro delle ditte (R.D.20.9.1934, n° 2011) .....  
della camera C.I.A.A. di.....

iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8.8.1985, n° 443)  
di ..... n°.....

estremi dell'abilitazione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n° 46 (art. 1, comma 1, lettera e)

iscritto all'albo professionale degli/dei ..... di ..... al n° .....

in relazione all'impianto gas al servizio di apparecchi di:

cottura n° ..... tipo .....

produzione acqua calda per uso sanitario n° ..... tipo .....

riscaldamento n° ..... tipo .....

..... n° ..... tipo .....

descrizione sintetica degli apparecchi presenti, tipo e numero.....

.....

nome e cognome dell'utente (occupante l'alloggio).....

impianto installato nei locali siti nel comune di .....

(prov.)..... via ..... n°.....

scala ..... piano ..... interno ..... di proprietà di .....

(nome, cognome, indirizzo).....

in edificio adibito ad uso civile<sup>\*\*</sup>) .....

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, di aver eseguito le verifiche prescritte dalla UNI 10738<sup>\*\*\*</sup>), ed in particolare le seguenti, conseguendo gli esiti di fianco indicati:

|   | ESITO                    |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
|   | POSITIVO                 | NEGATIVO                 |
| - di aver accertato l'esistenza della ventilazione (afflusso dell'aria comburente) e l'idoneità dei locali;   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - di aver accertato l'esistenza e l'idoneità dell'areazione dei locali (smaltimento all'esterno dei prodotti della combustione degli apparecchi di cottura e degli apparecchi di tipo A e di eventuali gas non combusti degli apparecchi di cottura);   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - di aver verificato l'efficienza dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione (per gli apparecchi di tipo B e C). Per gli apparecchi di tipo B, di aver accertato la mancanza di riflusso dei prodotti della combustione in ambiente e l'esistenza del tiraggio durante il regolare funzionamento degli apparecchi; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - di aver effettuato la verifica di tenuta dell'impianto interno di adduzione del gas come prescritto in 7 della UNI 10738;   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - di aver accertato l'esistenza e la funzionalità dei sistemi di sorveglianza di fiamma (non obbligatori per i piani di cottura);   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

segue nella pagina successiva

continua dalla pagina precedente

e pertanto, nelle condizioni attuali, l'impianto a gas risulta  IDONEO <sup>\*\*\*\*)</sup> a funzionare in sicurezza.  
 NON IDONEO

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose, derivanti dall'uso dell'impianto a gas senza che siano stati eliminati i difetti funzionali che determinano la non idoneità sopra segnalata, o derivanti dalla manomissione delle attuali condizioni dell'impianto a gas o dal suo utilizzo improprio ovvero da carenza di manutenzione o riparazione.

Data

.....

IL DICHIARANTE

.....  
(timbro e firma)

per ricevuta:

IL COMMITTENTE

.....

\*) Data coincidente con l'entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n° 46 "Norme per la sicurezza degli impianti".

\*\*) Secondo la definizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 del DPR 6 dicembre 1991, n° 447 "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n° 46".

\*\*\*) Redatta anche in rispetto dei criteri previsti dalla Legge 1083/71 "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".

\*\*\*\*) L'impianto è ritenuto idoneo se le cinque verifiche singole sopra riportate hanno conseguito tutte esito positivo.